

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Перв. примен.	
				Справ. №	

ЩСУ	Марка автоматического выключателя	Марка кабеля	Место присоединения номер ЩО	Марка авт. выключателя	Номер группы	Марка кабеля	Наименование освещенного помещения
Номер линии	Ток отключения авт. выключателя, А	Макс. ток кабеля, А		Ток отключения авт. выключателя, А	Длина кабеля	Макс. ток кабеля, А	
ЩСУ1	IEK M10N 3P C 10A AR-M10N-3-CO10	ВВГнг 4х1,5	ЩО-1	CHINT NXB-63S 296704	Группа 1.1	ВВГнг 2х1,5	Сварочный пост 1
Н-ЩО1.1-1	10	21		1 CHINT NXB-63 1P 2A	Группа 1.2	21 ВВГнг 2х1,5	Термическое отделение
				2 CHINT NXB-63 1P 2A	Группа 1.3	21 ВВГнг 2х1,5	Термическое отделение
				2 CHINT NXB-63S 296704	Группа 1.4	21 ВВГнг 2х1,5	Сварочный пост 2
				1		21	
ЩСУ1	CHINT NXB-63 3P 10A C 6kA 814 169	ВВГнг 4х1,5	ЩО-2	CHINT NXB-63S 296704	Группа 2.1	ВВГнг 2х1,5	Отделение импульсной наплавки
Н-ЩО2.1-1	10	21		1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 2.2	21 ВВГнг 2х1,5	Отделение импульсной наплавки
				1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 2.3	21 ВВГнг 2х1,5	Сварочный пост 3
				1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 2.4	21 ВВГнг 2х1,5	Сварочный пост 4
				1		21	
ЩСУ1	CHINT NXB-63S 3P 50A C 4,5kA 296832	ВВГнг 4х4	ЩО-3	CHINT NXB-63S 1P 3A C	Группа 3.1	ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
Н-ЩО3.1-1	50	43		3 CHINT NXB-63S 1P 3A C	Группа 3.2	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				3 CHINT NXB-63S 1P 3A C	Группа 3.3	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				3 CHINT NXB-63S 1P 3A C	Группа 3.4	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				3 CHINT NXB-63S 1P 3A C	Группа 3.5	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				3 CHINT NXB-63S 296704	Группа 3.6	21 ВВГнг 2х1,5	Склад
				1		21	
ЩСУ2	CHINT NXB-63S 1P 3A C 4,5kA 296706	ВВГнг 4х1,5	ЩАО-1	CHINT NXB-63 1P 2A	Группа 4.1	ВВГнг 2х1,5	Отделение импульс. напл, Сварочный пост 3-4
Н-ЩАО1.2-2	3	21		2 CHINT NXB-63 1P 2A	Группа 4.2	21 ВВГнг 2х1,5	Термическое отделение, Сварочный пост 1-2
				2		21	
ЩСУ2	CHINT NXB-63 3P 10A C 6kA 814 169	ВВГнг 4х1,5	ЩАО-2	CHINT NXB-63S 296704	Группа 5.1	ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
Н-ЩАО2.2-2	10	21		1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 5.2	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 5.3	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение
				1 CHINT NXB-63S 296704	Группа 5.4	21 ВВГнг 2х1,5	Механическое отделение, Склад
				1		21	

КП 6В07104.12.07.33

					КП 6В07104.12.07.33			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Принципиальная электрическая схема освещения цеха	Лит.	Масса	Масштаб
								1:1
					Проектирование систем электроснабжения	Лист	Листов	1
Разраб.	Кузов Д.А.				ВКТУ 22-ЭЛ-1			
Пров.	Асылжанова А.Б.							
Т.контр.	Асылжанова А.Б.							
Н.контр.	Асылжанова А.Б.							
Утв.	Асылжанова А.Б.							