

Барлық ауа-райына арналған шкафтың техникалық сипаттамасы

(Лот 9)

Барлық ауа-райына арналған шкаф тереңдігі 600 мм (жылыту, салқындату, климатты бақылау) Термиялық окшауланған шкаф тереңдігі 600. 19 дюймдік жабдықты орналастыру үшін Барлық ауа-райына арналған шкаф тереңдігі 600 мм (жылыту, салқындату, климатты бақылау) автономды жұмыс істейтін белсенді және пассивті жабдықты орналастыруға, жұмыс кезінде шкаф ішінде белгіленген температуралық режимді сақтауға арналған. Шкафтың корпусы дәнекерленген металл құрылымға ие, ішінде жылу окшаулағыш жанбайтын материалмен жабылған. Шкафтың негізі кабельді енгізуге арналған алынбалы аша бар 19' тереңдігі реттелетін бағыттағыштар, қалыңдығы 1,5 мм.

Желдеткіш модулі орнатылған, оны «қабылдау» немесе «шығару» күйіне орнату мүмкіндігі бар. Қорғаныс торы тек механикалық әсерлерден ғана емес, сонымен қатар шкафтың ішіне ылғалдың түсуінен де сақтайды. Желдеткіш жылытқыш электрлік және электронды модульдері бар шкафтарда дәл және біркелкі температураны қамтамасыз етуге арналған. Бұл конденсацияның немесе қатып қалудың пайда болуына және нәтижесінде пайда болатын ақауларға жол бермейді. Климаттық нұсқасы У2 ГОСТ 15150 жұмыс ауасының максималды температурасы -50 С-тан +45 С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +20 С кезінде 80% аспайтын.

Материалдар: суық илектелген болат ГОСТ 19904-90. Бөлшектердің қалыңдығы 1,2 мм-ден кем емес.

Қаптау: ГОСТ 9.410-88 бойынша ұнтақ бояу.

Шкаф картон қаптамасында жиналған түрінде келеді.

Термошкафты тірекке орнату үшін сізге дінгекке ТВК бекіту қажет болады. Жеткізу жинағы Жинақталған шкаф — 1 дана; Тереңдігі бойынша реттелетін 19' монтаж профилі — 4 дана; DIN-рейканың климатты басқару блогы — 1 дана; 150Вт 220В жылытқыш — 1 дана; Сүзгісі бар 120x120x38 220В желдеткіш — 2 дана; Қорғаныш қаптама — 2 дана; Кабельдік кірістерге арналған алынбалы аша — 1 дана; PG29 кабель торы — 3 дана; PG16 кабель торы — 2 дана.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Денисова Н.Ф.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн