Техническая спецификация на готобый комплект заземления

(Jor 8)

В комплекте 4 глубинных заземлителя типа 219 20 ST/FT 1,5 м для глубины до 6 м, ударный наконечник, прямоугольная ударная головка, соединителем тип 2760 20 FT для соединения с заземляющим проводником и антикоррозионной лентой. Соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305). Тип EK 219 20 ST/FT

Диаметр стержней: 20 мм Материал: Сталь горячего динкования, Вид соедниения: цапфы и отверстием для установки в ряд, Токопроводящие способности: H/100 кA, ДхНГхВ: 1510х200х80 мм. Комплект поставни: глубинные заземлители (стержни заземления) типа 219 20 ST/FГ длиной 1,5 м, 4 шт, ударопрочная голевна. 1 шт., закаленная сталь, наконечник стержня заземления; 1 шт., ковкий чугун, лента антикоррозионная. 1 рулон х10 метров.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Денисова Н.Ф.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с лоставкой до покупателя и включает в себя вск возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: не более 30 календарных зней с момента подписания договора